

**PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/SOP/UK/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

SOP PENANGANAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Depok KELAS IA dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu. Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT	DIPERIKSA
31 Januari 2023	KASUBAG UMUM Dan KEUANGAN	DOCUMENT CONTROL I
STAMP / STEMPEL	RIRIN ERNANINGSIH, S.Sos., S.H., M.H.	ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.
	NIP.19770725 200604 2 001	NIP.19751216 200604 1 002
DISETUJUI		DISAHKAN
MANAGER REPRESENTATIVE (MR) / WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK		KETUA TIM PENJAMINAN MUTU / KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.T., S.H., M.T., M.H.		H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19740705 200912 1001		NIP.19690706 199603 1002

☐	ASLI	☐	TERKENDALI	☐	TIDAK TERKENDALI	☐	SALINAN
--------------------------	------	--------------------------	------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur in tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, *Photo Copy*, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen;

Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id



Nomor Dokumen	W11-U21/08/SOP/UK/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

STATUS REVISI

[illegible]

* (UP2D : Usulan Perubahan / Pembuatan Dokumen)



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/SOP/UK/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

SOP PENANGANAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 2. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. S2 3. SLTA
Keterkaitan : SOP Pengamanan Kantor	Peralatan/Perlengkapan -Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas kedinasan Pimpinan/pegawai tidak berjalan sengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku	Pencatatan dan Pendataan: Daftar Nomor Telepon Penting Jalur Evakuasi/Titik Kumpul

NO	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pegawai dan Tamu	Satpam	Kepala Ruangan	Pemadam Kebakaran	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Bila terjadi kebakaran dan bencana lainnya, pegawai dan tamu menyelamatkan diri ke tempat evakuasi/titik tumpul (lapangan parker)					Tabung kebakaran	3 menit	Berkumpul di tempat evakuasi / titik kumpul (lapangan parker)
2.	Kepala Ruangan memberi informasi sumber kebakaran kepada satpam					Kegiatan	2 menit	Informasi sumber kebakaran
3.	Bila sumber dan penyebab kebakaran diketahui maka satpam mematikan sakelar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB/Sekering					Panel MCB /Sekering	3 menit	Terputusnya arus listrik



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/SOP/UK/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

SOP PENANGANAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

4.	Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (tabung pemadam kebakaran, fire blanket, karung goni, dsb)					Tabung Pemadam Kebakaran	15 menit	Upaya pemadaman api
5.	Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera dihubungi dinas pemadam kebakaran					Telepon	10 menit	Kegiatan
6.	Lingkungan sekitar perlu dirapikan / sterilkan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran					Perlengkapan dan peralatan jaga satpam	5-10 menit	Pensterilan Lingkungan Kantor
7.	Melakukan pemadaman sumber kebakaran					Mobil Pemadam Kebakaran	30 menit atau sampai dengan selesai	Kondisi lingkungan kantor yang aman kembali